



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e
NON ISPEZIONABILI CON AUTOMEZZI

Codice Impianto	34688
Impianto	Saluggia (VC)
Comuni	Saluggia
Tipo gas distribuito	Metano

Data inizio ispezione:	27/12/2022	Data fine ispezione:	27/12/2022
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	175	P [bar]	5	Rif.	All. 2
Rete Media pressione verificata	[m]	43	P [bar]	0,5	Rif.	All. 2
Totale rete MP verificata	[m]	218				
Rete Bassa pressione verificata	[m]	0	P [bar]	0,02	Rif.	All. 2

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe Huberg Metrex mat. 18133.17 - tarat.14/07/2022
--------------------------------------	---

Addetto incaricato dell'intervento:			
Nome	Cantignano Martino R.	Firma	

Allegato Saluggia		PEAD			FE			TOT	TOT
	data	MP	MBP	BP	MP	MBP	BP	APMP	BP
SALUGGIA	27/12/2023								
TENIMENTO CORTILE						43		43	0
CANAL FARINI					175			175	0



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e
AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante
protezione catodica

Codice Impianto	36962
Impianto	Valle Orco (Rivarolo)
Comuni	Locana (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	Nuvoloso
-------------------	----------

Data inizio ispezione:	27/12/2022	Data fine ispezione:	27/12/2022
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	760	P [bar]	5	Rif.	All.1
Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	0,5	Rif.	-
Totale rete MP verificata	[m]	-				
Rete Bassa pressione verificata	[m]	430	P [bar]	0,02	Rif.	All.1

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe Huberg Metrex mat. 18133.17 - tarat.14/07/2022
--------------------------------------	---

Addetto incaricato dell'intervento:			
Nome	Cantignano Martino R.	Firma	

Allegato 1 Valle Orco

	data	PEAD			FE			TOT	TOT
		MP	MBP	BP	MP	MBP	BP	APMP	BP
Locana	27/12/2023								
fraz Rosone				430				0	430
fraz Rosone					760			760	0