

**Informazioni di Localizzazione**

Comune IVREA

Nr 90

Via Via Trento

Impianto 34687-IVREA

Operatore CPL Concordia

Operatore

Data 06/09/2018

Ora 08:05:40

Lon 7,853899

Lat 45,443111

**Informazioni Dispersione**

Codice Fuga 06092018080540-16866.16

Quantità Max 2 ppm

Tipologia Gas Metano

Pressione BP

Strumento Huberg Laser One

Nr. di Serie 17002.18

Scad. Taratura 20/08/2019

Esito

Localizzata


Classe Dispersione

Classe C

Riferimento Documento

12457

Note



Data

06/09/2018

Firma Operatore

