

<b>Denominazione Impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice</b>	34687		
<b>Lunghezza</b>	176,1 km		
<b>Tipo</b>	Con verifica di rete		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Telefono</b>	012546129		
<b>Email</b>	info@retidistribuzione.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		8	
<b>Minimo Punti</b>		5	
<b>% Dati</b>	96,87%		
<b>% Efficienza</b>	99,99%		
<b>Valore massimo</b>	32,4 mbar	12/07/2023 02:30:00	Azeglio
<b>Valore minimo</b>	0,4 mbar	12/07/2023 13:00:00	Palazzo C.se
<b>Media</b>			
San Martino	23,1 mbar		
Torre C.se	26,6 mbar		
Ivrea - Via Jervis 43	24,8 mbar		
Albiano D'Ivrea	26,1 mbar		
Azeglio	24,7 mbar		
Palazzo C.se	24,3 mbar		
Ivrea - Centro	26,4 mbar		
Caravino	25,6 mbar		

#### **Manutenzioni**

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	San Martino		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P08		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Arduino n. 4		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	22 mbar	01/07/2023 07:45:00	
<b>Valore massimo</b>	23,9 mbar	20/07/2023 22:30:00	
<b>Media</b>	23,1 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,4		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Torre C.se		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P03		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Breia n. 4		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	24,6 mbar	30/07/2023 15:45:00	
<b>Valore massimo</b>	27,6 mbar	11/07/2023 21:45:00	
<b>Media</b>	26,6 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43575 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Via Jervis 43		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P06		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Jervis n .43		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	22,3 mbar	28/07/2023 10:00:00	
<b>Valore massimo</b>	26,2 mbar	24/07/2023 03:30:00	
<b>Media</b>	24,8 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43575 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Albiano D'Ivrea		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P01		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Azeglio 35 bis		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	25,2 mbar	12/07/2023 20:45:00	
<b>Valore massimo</b>	29,6 mbar	12/07/2023 04:30:00	
<b>Media</b>	26,1 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,4		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43575 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Azeglio		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P02		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Piane 125/bis		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	23,5 mbar	12/07/2023 05:15:00	
<b>Valore massimo</b>	32,4 mbar	12/07/2023 02:30:00	
<b>Media</b>	24,7 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,5		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Palazzo C.se		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P07		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Statale n. 55		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	0,4 mbar	12/07/2023 13:00:00	
<b>Valore massimo</b>	28,3 mbar	04/07/2023 03:30:00	
<b>Media</b>	24,3 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	35130 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Centro		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P05		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Piazza Ferrando		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	25,1 mbar	01/07/2023 11:30:00	
<b>Valore massimo</b>	27,6 mbar	27/07/2023 03:15:00	
<b>Media</b>	26,4 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42960 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			



<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Caravino		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P04		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Mazzini n. 100		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	24,7 mbar	11/07/2023 14:45:00	
<b>Valore massimo</b>	30,5 mbar	25/07/2023 02:15:00	
<b>Media</b>	25,6 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43575 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			