

Denominazione Impianto	Rete Valle Orco	Periodo di riferimento	Gennaio 2024
Codice	36962		
Lunghezza	12,9 km		
Tipo	Con verifica di rete		
Referente	Sig. Cantignano Martino		
Telefono	012546129		
Email	info@retidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		1	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	27,8 mbar	27/01/2024 14:45:00	Valle Orco Sparone
Valore minimo	18,2 mbar	17/01/2024 07:30:00	Valle Orco Sparone
Media			
Valle Orco Sparone	24,7 mbar		
Valle Orco Rosone	21,4 mbar		
Manutenzioni			

Nome impianto	Rete Valle Orco	Periodo di riferimento	Gennaio 2024
Codice impianto	36962		
Nome punto di rilevazione	Valle Orco Sparone		
Codice punto di rilevazione	36962P02		
Codice identificativo registrazione			
Attivo	SI		
Di riferimento	SI		
Indirizzo	Via San Pietro		
Referente	Sig. Cantignano Martino		
Tipo	Punto terminale di rete		
Frequenza misura	15 min		
Perdita di carico media		0	
Incertezza strumentazione	+/- 0,5 del Fondo Scala		
Valore minimo	18,2 mbar	17/01/2024 07:30:00	
Valore massimo	27,8 mbar	27/01/2024 14:45:00	
Media	24,7 mbar		
Scarto Quadratico Medio	1,7		
Tempo con dato disponibile	44640 minuti		
Manutenzioni			

Nome impianto	Rete Valle Orco	Periodo di riferimento	Gennaio 2024
Codice impianto	36962		
Nome punto di rilevazione	Valle Orco Rosone		
Codice punto di rilevazione	36962P01		
Codice identificativo registrazione			
Attivo	SI		
Di riferimento	SI		
Indirizzo	Via Levanne		
Referente	Sig. Cantignano Martino		
Tipo	Punto terminale di rete		
Frequenza misura	15 min		
Perdita di carico media		0	
Incertezza strumentazione	+/- 0,5 del Fondo Scala		
Valore minimo	18,6 mbar	22/01/2024 07:15:00	
Valore massimo	25,9 mbar	25/01/2024 12:45:00	
Media	21,4 mbar		
Scarto Quadratico Medio	1,2		
Tempo con dato disponibile	44640 minuti		
Manutenzioni			