



RETI DISTRIBUZIONE

**TABELLA DESCRIZIONE Re.Mi.**

<b>AMBITO TO5NE – Impianto di Ivrea</b>								
Cod. Impianto AEEG	Tipo Cabina	Cod. Presa	Comune	Pressione a monte	Pressione a valle	N° linee riduzione	Misura	Odorizzazione
34687	Re.Mi.	34203203	Borgofranco d'Ivrea	24 bar	5 bar	2	volumetrica	lambimento
34687	Re.Mi.	34203202	Ivrea	24 bar	5 bar	2	venturimetirca	iniezione
34687	Re.Mi.	34203206	Palazzo Canavese	24 bar	5 bar	2	volumetrica	lambimento
34687	Re.Mi.	34203201	Samone	24 bar	5 bar	2	venturimetirca	iniezione
34687	Re.Mi.	34203205	San Martino Canavese	40 bar	5 bar	2	volumetrica	lambimento
34687	Re.Mi.	34203204	Settimo Vittone	24 bar	2 bar	2	volumetrica	lambimento

<b>AMBITO TO4NO – Impianto di Valle Orco</b>								
Cod. Impianto AEEG	Tipo Cabina	Cod. Presa	Comune	Pressione a monte	Pressione a valle	N° linee riduzione	Misura	Odorizzazione
36962	Interconnessione	34212401	Sparone	5 bar	5 bar	2	volumetrica	lambimento

<b>AMBITO VERCELLI – Impianto di Saluggia</b>								
Cod. Impianto AEEG	Tipo Cabina	Cod. Presa	Comune	Pressione a monte	Pressione a valle	N° linee riduzione	Misura	Odorizzazione
34688	Re.Mi.	34235001	Saluggia	40 bar	5 bar	2	volumetrica	lambimento