

**TABELLA DESCRIZIONE RE.MI.**

<b>Ambito TO5NE - Impianto d'Ivrea</b>								
Codice impianto ARERA	Tipo Cabina	Codice Presa	Comune	Pressione a Monte	Pressione a Valle	N° linee di riduzione	Misura	Odorizzazione
34687	Re.Mi.	34203203	Borgofranco d'Ivrea	24 bar	5 bar	2	volumetrica	Iniezione
34687	Re.Mi.	34203202	Ivrea	24 bar	5 bar	2	venturimetrica	Iniezione
				5 bar	0,02 bar	2		
34687	Re.Mi.	34203206	Palazzo Canavese	24 bar	5 bar	2	volumetrica	Iniezione
34687	Re.Mi.	34203201	Samone	24 bar	5 bar	2	venturimetrica	Iniezione
34687	Re.Mi.	34203205	San Martino Canavese	40 bar	5 bar	2	volumetrica	Iniezione
34687	Re.Mi.	34203204	Settimo Vittone	24 bar	5 bar	2	volumetrica	Iniezione

<b>Ambito TO4NO - Impianto di Valle Orco</b>								
Codice impianto ARERA	Tipo Cabina	Codice Presa	Comune	Pressione a Monte	Pressione a Valle	N° linee di riduzione	Misura	Odorizzazione
36962	interconnessione	34212401	Sparone	5 bar	5 bar	0	volumetrica	odorizzazione di terzi a iniezione

<b>Ambito VERCELLI - Impianto di Saluggia</b>								
Codice impianto ARERA	Tipo Cabina	Codice Presa	Comune	Pressione a Monte	Pressione a Valle	N° linee di riduzione	Misura	Odorizzazione
34688	Re.Mi.	34235001	Saluggia	40 bar	5 bar	2	volumetrica	Iniezione