



Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
Via dei Cappuccini
10015 Ivrea (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00000327 SAL/2022	
Codice Impianto: 36962 Impianto: Valle Orco Comune: Alpette Tipo di gas distribuito: Gas Metano	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 23/12/2021	Data fine lavori: 23/12/2021
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata (ml): 7.256,8 Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata automezzo (ml): 7.256,8	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Media Pressione verificata (ml): 784,2 Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml): 784,2	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0
Strumenti utilizzati per la ricerca: Strumento veicolare: Huberg IR SSG 110 s.n. 16867.16 Strumento portatile: Huberg METREX 2 s.n. 16837.16	
Tecnici che hanno svolto l'attività: Razzaboni Mirko	



Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
23/12/2021	Strada Comunale per Nero	MP	PEAD
23/12/2021	Viale dei Partigiani	MP	PEAD
23/12/2021	Strada Comunale Serrai	MP	PEAD
23/12/2021	Via Circonvallazione	MP	PEAD



Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
23/12/2021	Strada Comunale per Nero	MP	PEAD
23/12/2021	Viale dei Partigiani	MP	PEAD
23/12/2021	Via Circonvallazione	MP	PEAD



Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
Via dei Cappuccini
10015 Ivrea (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00000327 SAL/2022	
Codice Impianto: 36962 Impianto: Valle Orco Comune: Locana Tipo di gas distribuito: Gas Metano	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 23/12/2021	Data fine lavori: 24/12/2021
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata (ml): 9.742,0 Rete Bassa Pressione verificata (ml): 8.011,7 Totale Rete verificata automezzo (ml): 17.753,7	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Media Pressione verificata (ml): 53,6 Rete Bassa Pressione verificata (ml): 661,6 Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml): 715,2	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°: 0 Totale Rete non verificata (ml): 0	
Strumenti utilizzati per la ricerca: Strumento veicolare: Huberg IR SSG 110 s.n. 16867.16 Strumento portatile: Huberg METREX 2 s.n. 16837.16	
Tecnici che hanno svolto l'attività: Razzaboni Mirko	



Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
23/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE
23/12/2021	*** Unknown ****	BP	PEAD
23/12/2021	*** Unknown ****	MP	PEAD



Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
24/12/2021	*** Unknown ****	BP	PEAD
24/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE
24/12/2021	*** Unknown ****	MP	PEAD



Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
Via dei Cappuccini
10015 Ivrea (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00000327 SAL/2022	
Codice Impianto: 36962 Impianto: Valle Orco Comune: Sparone Tipo di gas distribuito: Gas Metano	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 23/12/2021	Data fine lavori: 24/12/2021
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata (ml): 7.260,5 Rete Bassa Pressione verificata (ml): 3.680,1 Totale Rete verificata automezzo (ml): 10.940,6	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Media Pressione verificata (ml): 34,6 Rete Bassa Pressione verificata (ml): 202,6 Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml): 237,2	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n° 1	Allegato 3
Strumenti utilizzati per la ricerca: Strumento veicolare: Huberg IR SSG 110 s.n. 16867.16 Strumento portatile: Huberg METREX 2 s.n. 16837.16	
Tecnici che hanno svolto l'attività: Razzaboni Mirko	



Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
23/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE
23/12/2021	*** Unknown ****	BP	PEAD
23/12/2021	S.P. 460	MP	FE
23/12/2021	Strada Comunale Serrai	MP	FE
23/12/2021	Strada Comunale Serrai	MP	PEAD



Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
24/12/2021	*** Unknown ****	BP	PEAD
24/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE



Allegato N°3 - ELENCO DISPERSIONI

DATA	VIA	COD. DISP.	LOC.	N° DOC.	CONC. MAX	CLASSIFICAZIONE
23/12/2021	S.P. 460	MR-141	Localizzata	12134	1%Vol	C