



Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
Via dei Cappuccini
10015 Ivrea (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00000327 SAL/2022	
Codice Impianto: 34687 Impianto: Ivrea Comune: Samone Tipo di gas distribuito: Gas Metano	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 03/12/2021	Data fine lavori: 07/12/2021
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata (ml): 9.828,7 Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata automezzo (ml): 9.828,7	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Media Pressione verificata (ml): 1.795,9 Rete Bassa Pressione verificata (ml): 54,0 Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml): 1.849,9	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0
Strumenti utilizzati per la ricerca: Strumento veicolare: Huberg IR SSG 110 s.n. 19170.18 Strumento portatile: Huberg METREX 2 s.n. 16838.16	
Tecnici che hanno svolto l'attività: Lanzuisi Luca	



Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTEZZATO

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
03/12/2021	*** Unknown ****	MP	PEAD
06/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE
06/12/2021	*** Unknown ****	MP	PEAD
06/12/2021	Strada Provinciale	MP	FE
06/12/2021	Via 4 Novembre	MP	FE
06/12/2021	Via Alpini d'Italia	MP	FE
06/12/2021	Via Arduino	MP	FE
06/12/2021	Via del Castello	MP	FE
06/12/2021	Via della Chiesa	MP	FE
06/12/2021	Via Giordano	MP	FE
06/12/2021	Via Guglielmo Marconi	MP	FE
06/12/2021	Via Ivrea	MP	FE
06/12/2021	Via Pavone	MP	FE
06/12/2021	Via Piave	MP	FE
06/12/2021	Via Provinciale	MP	FE
06/12/2021	Via Ribes	MP	FE
06/12/2021	Via Rovagnone	MP	FE
06/12/2021	Via Salerano	MP	FE
06/12/2021	Via San Rocco	MP	FE
06/12/2021	Via Triboglio	MP	FE
06/12/2021	Via Triboglio	MP	PEAD
06/12/2021	Via Tripoli	MP	FE
06/12/2021	Vicolo Rei	MP	FE
07/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE



Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
06/12/2021	Via Provinciale	MP	FE
07/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE
06/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE
06/12/2021	Via Rovagnone	MP	FE
06/12/2021	Via Tripoli	MP	FE
06/12/2021	Via della Chiesa	MP	FE
06/12/2021	Via Giordano	MP	FE
06/12/2021	Via Salerano	MP	FE
06/12/2021	Via Ivrea	MP	FE
06/12/2021	Via Triboglio	MP	FE
06/12/2021	Strada Provinciale	MP	FE
06/12/2021	Via San Rocco	MP	FE
06/12/2021	Via Guglielmo Marconi	MP	FE
06/12/2021	Vicolo Rei	MP	FE
06/12/2021	Via Arduino	MP	FE



Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
Via dei Cappuccini
10015 Ivrea (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00000327 SAL/2022	
Codice Impianto: 34687 Impianto: Ivrea Comune: Settimo Vittone Tipo di gas distribuito: Gas Metano	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 22/12/2021	Data fine lavori: 22/12/2021
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata (ml): 8.810,4 Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata automezzo (ml): 8.810,4	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Media Pressione verificata (ml): 737,3 Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml): 737,3	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0
Strumenti utilizzati per la ricerca: Strumento veicolare: Huberg IR SSG 110 s.n. 19170.18 Strumento portatile: Huberg METREX 2 s.n. 16838.16	
Tecnici che hanno svolto l'attività: Lanzuisi Luca	



Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
22/12/2021	Via Castello	MP	PEAD
22/12/2021	Via Cavour	MP	PEAD
22/12/2021	Via Lauro Noro	MP	PEAD
22/12/2021	Via Nomaglio	MP	PEAD
22/12/2021	Via Palma	MP	PEAD
22/12/2021	Via San Sebastiano	MP	PEAD
22/12/2021	Via San Sebastiano	MP	FE
22/12/2021	Via Tavagnasco	MP	PEAD
22/12/2021	Via Tavagnasco	MP	FE
22/12/2021	Via Vittorio Emanuele	MP	PEAD



Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
22/12/2021	*** Unknown ****	MP	PEAD
22/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE
22/12/2021	Via Castello	MP	PEAD
22/12/2021	Via Nomaglio	MP	PEAD
22/12/2021	Via Vittorio Emanuele	MP	PEAD



Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett: **RETI DISTRIBUZIONE SRL**
Via dei Cappuccini
10015 Ivrea (TO)

Protocollo N°: NG NGU_00000327 SAL/2022	
Codice Impianto: 34687 Impianto: Ivrea Comune: Tavagnasco Tipo di gas distribuito: Gas Metano	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 22/12/2021	Data fine lavori: 22/12/2021
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata (ml): 4.908,4 Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata automezzo (ml): 4.908,4	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Media Pressione verificata (ml): 207,6 Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml): 207,6	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n°	0
Strumenti utilizzati per la ricerca: Strumento veicolare: Huberg IR SSG 110 s.n. 19170.18 Strumento portatile: Huberg METREX 2 s.n. 16838.16	
Tecnici che hanno svolto l'attività: Lanzuisi Luca	



Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
22/12/2021	*** Unknown ****	MP	PEAD
22/12/2021	*** Unknown ****	MP	FE
22/12/2021	Via Cavour	MP	PEAD
22/12/2021	Via Roma	MP	PEAD
22/12/2021	Via Dora Baltea	MP	PEAD
22/12/2021	Via 25 aprile	MP	PEAD
22/12/2021	Autostrada della Valle d'Aosta	MP	FE



Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

DATA ISP.	VIA	PRESSIONE	MATERIALE
22/12/2021	*** Unknown ****	MP	PEAD
22/12/2021	Autostrada della Valle d'Aosta	MP	FE