



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA

Codice Impianto	34687
Impianto	Ivrea
Comune	Ivrea (TO)
Tipo gas distribuito	Metano

Condizioni meteo:	Sereno
-------------------	--------

Data inizio ispezione:	05/09/2022	Data fine ispezione:	15/10/2022
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	-	
Rete Media pressione verificata	[m]	-	P [bar]	-	
Totale rete MP verificata	[m]	-			
Rete Bassa pressione verificata	[m]	1080	P [bar]	0,02	Rif. Tab. 1

Dispersioni rilevate	n°	1	Rif.	altezza CIV.77
Dispersioni rilevate	n°	1	Rif.	via Cobetti ang via Rossini

Strum. utilizzato per la ricerca:	Cercafughe HGS - mat. 18133.17
-----------------------------------	--------------------------------

Note:	VIA TORINO TRATTO TRA CIV.61 E CIV.327 ANELLO VIA GOBETTI-VIA ROSSINI
-------	--

