

## RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e AEREA nei tratti in acciaio rivestito non protetto mediante protezione catodica

Codice Impianto	34687									
Impianto	lvrea									
Comune	Ivrea (TO)									
Tipo gas distribuito	Metano									
Condizioni meteo:	Sereno									
Data inizio ispezione:	05/12/2022	Data fine i	spezione:	06/12/2022						
Ispezione eseguita con:			Mezzi p	Mezzi pedonali						
Rete Media pressione verifica	ta [m]	41	P [bar]	5	Rif.	All. 1				
Rete Media pressione verifica	ta [m]	383	P [bar]	0,5	Rif.	All. 1				
Totale rete MP verificata	[m]	-								
Rete Bassa pressione verificat	a [m]	2445	P [bar]	0,02	Rif.	All. 1				
Dispersioni rilevate	n°		0	Rif.		-				
Strumento utilizzato per la rico	erca: Cerc	afughe Hube	rg Metrex ma	t. 18133.17 -	tarat.14/07	7/2022				
Addetto incaricato dell'interve	ento:	T	Land	2						
Nome Cantignano Martin	o R. Firma	7 2	Haud.	fram						

Allegato 1	FE								
	ВР			BP	МВР	MBP	MP	MP	FE Totale
	AEREO	ISOLATO	PROTETTO	Totale	AEREO	Totale	SULPONTE	Totale	
IVREA	1776	669		2445	383	383	41	41	2869
C.SO CAVOUR	21			21					21
C.SO NIGRA	62	314		376					376
CT. VIGNA	31			31					31
P.ZZA REPUBBLICA	65			65					65
V.LO CANTARANA		24		24					24
V.LO DELL'ARCO		49		49					49
VIA BOGGIO	24			24					24
VIA CIRCONVALLAZIONE	49			49					49
VIA DELL'ABOUT	53			53					53
VIA DON MOSETTO				0	56	56			56
VIA F.LLI CERVI	91			91	1	1			93
VIA GOBETTI	144			144					144
VIA MINIERE	20			20					20
VIA MOLINI	106			106			41	41	147
VIA MONTE BROGLIERO	62			62					62
VIA PALESTRO		77		77					77
VIA PAVONE	21			21					21
VIA RUFFINI	47			47					47
VIA S. GAUDENZIO	65		1.5	65					65
VIA S. LORENZO	30			30					30
VIA S. NAZARIO	34			34					34
VIA TORINO	93	204		297					297
VIA TORRE MARIDON	30			30					30
VIA VARMONDO ARBORIO	59			59					59
VIALE BIELLA				0	165	165			165
VIALE FRIULI				0	160	160			160
VIALE KENNEDY	372			372					372
VIALE MONTEY	297			297					297