



RETI DISTRIBUZIONE

RICERCA PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS SU RETE INTERRATA e
NON ISPEZIONABILI CON AUTOMEZZI

Codice Impianto	34688
Impianto	Saluggia (VC)
Comuni	Saluggia
Tipo gas distribuito	Metano

Data inizio ispezione:	16/10/2023	Data fine ispezione:	16/10/2023
------------------------	------------	----------------------	------------

Ispezione eseguita con:	Mezzi pedonali
-------------------------	----------------

Rete Media pressione verificata	[m]	11	P [bar]	5	Rif.	All. Saluggia
Rete Media pressione verificata	[m]		P [bar]	0,5	Rif.	
Totale rete MP verificata	[m]					
Rete Bassa pressione verificata	[m]	0	P [bar]	0,02	Rif.	

Dispersioni rilevate	n°	0	Rif.	-
----------------------	----	---	------	---

Strumento utilizzato per la ricerca:	Cercafughe Huberg Metrex mat. 8992 - tarat.22/02/2023
--------------------------------------	---

Addetto incaricato dell'intervento:			
Nome	Cantignano Martino R.	Firma	

