

<b>Denominazione Impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Novembre 2023
<b>Codice</b>	34687		
<b>Lunghezza</b>	176,1 km		
<b>Tipo</b>	Con verifica di rete		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Telefono</b>	012546129		
<b>Email</b>	info@retidistribuzione.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		8	
<b>Minimo Punti</b>		5	
<b>% Dati</b>	96,26%		
<b>% Efficienza</b>	99,92%		
<b>Valore massimo</b>	27,8 mbar	01/11/2023 03:00:00	Ivrea - Centro
<b>Valore minimo</b>	0 mbar	12/11/2023 06:45:00	Palazzo C.se
<b>Media</b>			
San Martino	21 mbar		
Torre C.se	23,3 mbar		
Ivrea - Via Jervis 43	22,9 mbar		
Albiano D'Ivrea	23,1 mbar		
Azeglio	24,3 mbar		
Palazzo C.se	23,7 mbar		
Ivrea - Centro	24,1 mbar		
Caravino	25,3 mbar		

#### **Manutenzioni**

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	San Martino	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P08	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Arduino n. 4	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19,3 mbar	29/11/2023 19:15:00
<b>Valore massimo</b>	22,7 mbar	06/11/2023 13:30:00
<b>Media</b>	21 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Torre C.se	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P03	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Breia n. 4	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	18,5 mbar	26/11/2023 08:15:00
<b>Valore massimo</b>	26,2 mbar	01/11/2023 21:15:00
<b>Media</b>	23,3 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,4	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Via Jervis 43	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P06	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Jervis n .43	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19,6 mbar	07/11/2023 06:15:00
<b>Valore massimo</b>	26,2 mbar	02/11/2023 00:45:00
<b>Media</b>	22,9 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,1	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Albiano D'Ivrea	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P01	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Azeglio 35 bis	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19 mbar	27/11/2023 07:15:00
<b>Valore massimo</b>	25,2 mbar	28/11/2023 14:30:00
<b>Media</b>	23,1 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Azeglio	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P02	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Piane 125/bis	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,3 mbar	13/11/2023 06:15:00
<b>Valore massimo</b>	25,7 mbar	18/11/2023 02:00:00
<b>Media</b>	24,3 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Palazzo C.se	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P07	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Statale n. 55	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	0 mbar	12/11/2023 06:45:00
<b>Valore massimo</b>	25 mbar	26/11/2023 01:00:00
<b>Media</b>	23,7 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	29280 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Centro	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P05	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Piazza Ferrando	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,9 mbar	28/11/2023 06:15:00
<b>Valore massimo</b>	27,8 mbar	01/11/2023 03:00:00
<b>Media</b>	24,1 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Caravino	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P04	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Mazzini n. 100	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	23,2 mbar	09/11/2023 19:45:00
<b>Valore massimo</b>	26,8 mbar	17/11/2023 23:45:00
<b>Media</b>	25,3 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	42135 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2023