

<b>Denominazione Impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Ottobre 2023
<b>Codice</b>	34687		
<b>Lunghezza</b>	176,1 km		
<b>Tipo</b>	Con verifica di rete		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Telefono</b>	012546129		
<b>Email</b>	info@retidistribuzione.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		8	
<b>Minimo Punti</b>		5	
<b>% Dati</b>	83,53%		
<b>% Efficienza</b>	100%		
<b>Valore massimo</b>	30,8 mbar	05/10/2023 01:30:00	Azeglio
<b>Valore minimo</b>	18 mbar	19/10/2023 14:45:00	Azeglio
<b>Media</b>			
San Martino	22,4 mbar		
Torre C.se	25,8 mbar		
Ivrea - Via Jervis 43	23,8 mbar		
Albiano D'Ivrea	25,3 mbar		
Azeglio	24,2 mbar		
Palazzo C.se	24 mbar		
Ivrea - Centro	24,8 mbar		
Caravino	25,3 mbar		

#### **Manutenzioni**

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	San Martino	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P08	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Arduino n. 4	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,7 mbar	29/10/2023 19:15:00
<b>Valore massimo</b>	23,7 mbar	01/10/2023 23:30:00
<b>Media</b>	22,4 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Ottobre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Torre C.se	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P03	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Breia n. 4	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,7 mbar	25/10/2023 06:15:00
<b>Valore massimo</b>	27,4 mbar	04/10/2023 23:30:00
<b>Media</b>	25,8 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Ottobre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Via Jervis 43	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P06	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Jervis n .43	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,7 mbar	31/10/2023 06:15:00
<b>Valore massimo</b>	25,9 mbar	10/10/2023 01:00:00
<b>Media</b>	23,8 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,9	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Ottobre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Albiano D'Ivrea	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P01	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Azeglio 35 bis	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	18,9 mbar	19/10/2023 15:00:00
<b>Valore massimo</b>	28,5 mbar	03/10/2023 01:45:00
<b>Media</b>	25,3 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,8	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Ottobre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Azeglio	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P02	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Piane 125/bis	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	18 mbar	19/10/2023 14:45:00
<b>Valore massimo</b>	30,8 mbar	05/10/2023 01:30:00
<b>Media</b>	24,2 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Ottobre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Palazzo C.se	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P07	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Statale n. 55	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	22,7 mbar	30/10/2023 19:00:00
<b>Valore massimo</b>	25,2 mbar	22/10/2023 03:00:00
<b>Media</b>	24 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,3	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	18000 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Ottobre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Centro	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P05	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Piazza Ferrando	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	23,2 mbar	31/10/2023 06:15:00
<b>Valore massimo</b>	27,2 mbar	31/10/2023 23:30:00
<b>Media</b>	24,8 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	12450 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Ottobre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Caravino	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P04	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Mazzini n. 100	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	18,9 mbar	19/10/2023 15:45:00
<b>Valore massimo</b>	28,7 mbar	12/10/2023 00:30:00
<b>Media</b>	25,3 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,4	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Ottobre 2023