

<b>Denominazione Impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice</b>	34687		
<b>Lunghezza</b>	176,1 km		
<b>Tipo</b>	Con verifica di rete		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Telefono</b>	012546129		
<b>Email</b>	info@retidistribuzione.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		8	
<b>Minimo Punti</b>		5	
<b>% Dati</b>	95,27%		
<b>% Efficienza</b>	100%		
<b>Valore massimo</b>	27,6 mbar	04/03/2024 13:45:00	Azeglio
<b>Valore minimo</b>	2,5 mbar	20/03/2024 06:00:00	Ivrea - Centro
<b>Media</b>			
San Martino	21,2 mbar		
Torre C.se	23,9 mbar		
Ivrea - Via Jervis 43	23,1 mbar		
Albiano D'Ivrea	23,4 mbar		
Azeglio	25 mbar		
Palazzo C.se	24,1 mbar		
Ivrea - Centro	24 mbar		
Caravino	25,8 mbar		

#### **Manutenzioni**

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	San Martino		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P08		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Arduino n. 4		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	19,2 mbar	09/03/2024 14:15:00	
<b>Valore massimo</b>	23,3 mbar	22/03/2024 14:15:00	
<b>Media</b>	21,2 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Torre C.se		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P03		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Breia n. 4		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	19,4 mbar	07/03/2024 08:30:00	
<b>Valore massimo</b>	27,1 mbar	16/03/2024 14:15:00	
<b>Media</b>	23,9 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,5		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Via Jervis 43		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P06		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Jervis n .43		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	20,9 mbar	11/03/2024 06:15:00	
<b>Valore massimo</b>	25,3 mbar	22/03/2024 01:00:00	
<b>Media</b>	23,1 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Albiano D'Ivrea		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P01		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Azeglio 35 bis		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	20,5 mbar	07/03/2024 07:15:00	
<b>Valore massimo</b>	25,2 mbar	19/03/2024 13:30:00	
<b>Media</b>	23,4 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,8		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Azeglio		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P02		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Piane 125/bis		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	22,7 mbar	07/03/2024 06:15:00	
<b>Valore massimo</b>	27,6 mbar	04/03/2024 13:45:00	
<b>Media</b>	25 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Palazzo C.se		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P07		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Statale n. 55		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	22,3 mbar	11/03/2024 06:45:00	
<b>Valore massimo</b>	25 mbar	14/03/2024 04:00:00	
<b>Media</b>	24,1 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,4		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Centro		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P05		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Piazza Ferrando		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	2,5 mbar	20/03/2024 06:00:00	
<b>Valore massimo</b>	26,1 mbar	20/03/2024 01:30:00	
<b>Media</b>	24 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,1		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	27750 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Marzo 2024
<b>Codice impianto</b>	34687		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Caravino		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P04		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>	Via Mazzini n. 100		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	23,7 mbar	01/03/2024 07:00:00	
<b>Valore massimo</b>	27,1 mbar	23/03/2024 03:15:00	
<b>Media</b>	25,8 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			