

<b>Denominazione Impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>	Settembre 2023
<b>Codice</b>	34687		
<b>Lunghezza</b>	176,1 km		
<b>Tipo</b>	Con verifica di rete		
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino		
<b>Telefono</b>	012546129		
<b>Email</b>	info@retidistribuzione.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		8	
<b>Minimo Punti</b>		5	
<b>% Dati</b>	83,04%		
<b>% Efficienza</b>	100%		
<b>Valore massimo</b>	30,7 mbar	29/09/2023 02:45:00	Azeglio
<b>Valore minimo</b>	0 mbar	01/01/0001 00:00:00	Palazzo C.se
<b>Media</b>			
San Martino	23 mbar		
Torre C.se	26,5 mbar		
Ivrea - Via Jervis 43	24,4 mbar		
Albiano D'Ivrea	25,9 mbar		
Azeglio	24,4 mbar		
Palazzo C.se	0 mbar		
Ivrea - Centro	26,4 mbar		
Caravino	25,5 mbar		

#### **Manutenzioni**

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	San Martino	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P08	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Arduino n. 4	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,5 mbar	25/09/2023 10:15:00
<b>Valore massimo</b>	23,9 mbar	13/09/2023 04:15:00
<b>Media</b>	23 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Settembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Torre C.se	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P03	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Breia n. 4	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	23,2 mbar	26/09/2023 06:45:00
<b>Valore massimo</b>	27,5 mbar	18/09/2023 01:15:00
<b>Media</b>	26,5 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Settembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Via Jervis 43	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P06	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Jervis n .43	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19,7 mbar	07/09/2023 07:15:00
<b>Valore massimo</b>	26,1 mbar	10/09/2023 03:30:00
<b>Media</b>	24,4 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,8	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Settembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Albiano D'Ivrea	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P01	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Azeglio 35 bis	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	24,8 mbar	26/09/2023 08:45:00
<b>Valore massimo</b>	29,3 mbar	04/09/2023 01:15:00
<b>Media</b>	25,9 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,4	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		



Settembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Azeglio	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P02	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Piane 125/bis	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	23,4 mbar	14/09/2023 14:30:00
<b>Valore massimo</b>	30,7 mbar	29/09/2023 02:45:00
<b>Media</b>	24,4 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,9	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Settembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Palazzo C.se	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P07	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Statale n. 55	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	0 mbar	01/01/0001 00:00:00
<b>Valore massimo</b>	0 mbar	01/01/0001 00:00:00
<b>Media</b>	0 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	0 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Settembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Ivrea - Centro	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P05	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Piazza Ferrando	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	25,2 mbar	03/09/2023 11:45:00
<b>Valore massimo</b>	27,6 mbar	10/09/2023 03:30:00
<b>Media</b>	26,4 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	27795 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Settembre 2023

<b>Nome impianto</b>	Rete Ivrea	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	34687	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	Caravino	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	34687P04	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>	Via Mazzini n. 100	
<b>Referente</b>	Sig. Cantignano Martino	
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,5 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	24,8 mbar	02/09/2023 12:00:00
<b>Valore massimo</b>	29 mbar	04/09/2023 01:30:00
<b>Media</b>	25,5 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		



Settembre 2023