

Denominazione Impianto	Rete Saluggia	Periodo di riferimento
Codice	34688	
Lunghezza	22,8 km	
Tipo	Con verifica di rete	
Referente	Sig. Cantignano Martino	
Telefono	012546129	
Email	info@retidistribuzione.it	
Note		
Numero Punti		2
Minimo Punti		2
% Dati	100%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	28,5 mbar	21/06/2023 01:00:00
Valore minimo	23,5 mbar	13/06/2023 19:15:00
Media		
Saluggia	26,6 mbar	
Saluggia S. Antonino	24,8 mbar	
Manutenzioni		

Giugno 2023

Saluggia S. Antonino
Saluggia S. Antonino

Nome impianto	Rete Saluggia	Periodo di riferimento
Codice impianto	34688	
Nome punto di rilevazione	Saluggia	
Codice punto di rilevazione	34688P01	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo	Via Ponte Rocca n. 10	
Referente	Sig. Cantignano Martino	
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,5 del Fondo Scala	
Valore minimo	25,7 mbar	04/06/2023 10:45:00
Valore massimo	27,2 mbar	21/06/2023 02:45:00
Media	26,6 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,2	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2023

Nome impianto	Rete Saluggia	Periodo di riferimento
Codice impianto	34688	
Nome punto di rilevazione	Saluggia S. Antonino	
Codice punto di rilevazione	34688P02	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo	Via Livorno Ferraris n. 33	
Referente	Sig. Cantignano Martino	
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,5 del Fondo Scala	
Valore minimo	23,5 mbar	13/06/2023 19:15:00
Valore massimo	28,5 mbar	21/06/2023 01:00:00
Media	24,8 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,2	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2023