

Denominazione Impianto	Rete Saluggia	Periodo di riferimento	Novembre 2024
Codice	34688		
Lunghezza	22,8 km		
Tipo	Con verifica di rete		
Referente	Sig. Cantignano Martino		
Telefono	012546129		
Email	info@retidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	52,31%		
% Efficienza	6,42%		
Valore massimo	24,8 mbar	01/11/2024 01:15:00	Saluggia
Valore minimo	15,8 mbar	13/11/2024 20:30:00	Saluggia S. Antonino
Media			
Saluggia	23,9 mbar		
Saluggia S. Antonino	18 mbar		
Manutenzioni			

Nome impianto	Rete Saluggia	Periodo di riferimento	Novembre 2024
Codice impianto	34688		
Nome punto di rilevazione	Saluggia		
Codice punto di rilevazione	34688P01		
Codice identificativo registrazione			
Attivo	SI		
Di riferimento	SI		
Indirizzo	Via Ponte Rocca n. 10		
Referente	Sig. Cantignano Martino		
Tipo	Punto terminale di rete		
Frequenza misura	15 min		
Perdita di carico media		0	
Incertezza strumentazione	+/- 0,5 del Fondo Scala		
Valore minimo	19,1 mbar	25/11/2024 06:00:00	
Valore massimo	24,8 mbar	01/11/2024 01:15:00	
Media	23,9 mbar		
Scarto Quadratico Medio	0,8		
Tempo con dato disponibile	1995 minuti		
Manutenzioni			

Nome impianto	Rete Saluggia	Periodo di riferimento	Novembre 2024
Codice impianto	34688		
Nome punto di rilevazione	Saluggia S. Antonino		
Codice punto di rilevazione	34688P02		
Codice identificativo registrazione			
Attivo	SI		
Di riferimento	SI		
Indirizzo	Via Livorno Ferraris n. 33		
Referente	Sig. Cantignano Martino		
Tipo	Punto terminale di rete		
Frequenza misura	15 min		
Perdita di carico media		0	
Incertezza strumentazione	+/- 0,5 del Fondo Scala		
Valore minimo	15,8 mbar	13/11/2024 20:30:00	
Valore massimo	19,5 mbar	20/11/2024 15:00:00	
Media	18 mbar		
Scarto Quadratico Medio	0,7		
Tempo con dato disponibile	43200 minuti		
Manutenzioni			